



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach

HŚ.9020. 23.2025
Pabianice, 25.09.2025 r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
ul. Kilińskiego 75a, 95-050 Konstantynów Łódzki

Dotyczy: Przekroczeń parametrów chemicznych i mikrobiologicznych w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 17.09.2025r. z Pływalni Miejskiej przy ul. Kilińskiego 75a w Konstantynowie Łódzkim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych z dnia 19.09.2025r.:

- Nr PSSE-OL-LHK/2/241/2025, Nr OL HK.358.1.2025 miejsce poboru: woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
 - Nr PSSE-OL-LHK/2/242/2025, Nr OL HK.358.2.2025 miejsce poboru: woda w niecce basenowej;
 - Nr PSSE-OL-LHK/2/243/2025, Nr OL HK.358.3.2025 miejsce poboru: woda w niecce basenowej jacuzzi;
 - Nr PSSE-OL-LHK/2/244/2025, Nr OL HK.358.4.2025 miejsce poboru: woda wprowadzana do niecki basenowej jacuzzi z systemu cyrkulacji,
- próbek wody pobranych w dniu 17.09.2025r. w ramach kontroli urzędowej z Pływalni Miejskiej przy ul. Kilińskiego 75a w Konstantynowie Łódzkim, informuje, iż woda nie odpowiada parametrom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

W wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji stwierdzono: przekroczenie stężenia chloru związanego - 0,34 mg/l i trichlorometanu (chloroform) -,034 mg/l.

W wodzie w niecce basenowej stwierdzono: przekroczenie stężenia chloru wolnego - 0,64 mg/l, stężenie chloru związanego - 0,37 mg/l i trichlorometanu (chloroform) - 0,035 mg/l.

W wodzie w niecce basenowej jacuzzi stwierdzono przekroczenie: stężenia chloru związanego - 1,2 mg/l, ogólnej liczby mikroorganizmów w temp 36°C po 48 h w 1 ml wody > 300 jtk i trichlorometanu (chloroform) 0,033 mg/l.

W wodzie wprowadzanej do niecki basenowej jacuzzi z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie stężenia chloru związanego - 1,2 mg/l, ogólnej liczby mikroorganizmów w temp 36°C po 48 h w 1 ml wody > 300 jtk i trichlorometanu (chloroform) 0,036 mg/l.

Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem stężenie chloru związanego w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wynosi maksymalnie 0,2 mg/l, w niecce basenowej 0,3 mg/l, wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji wynosi maksymalnie - 20 mikroorganizmów jtk/1 ml wody, wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie w 36°C po 48 h w 1 ml w niecce basenowej z aerozolem wodno-powietrznym wynosi maksymalnie - 100 mikroorganizmów jtk/1 ml wody, stężenie chloru wolnego w niecce basenowej wynosi - 0,6 mg/l, w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji jak i w niecce basenowej, zawartość trichlorometanu (chloroformu) określono na 0,03 mg/l.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
ul. Kilińskiego 10/12 | 95-200 Pabianice
+48 42 215 27 76
sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-14268-15040-ACJAH-30

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami należy podjąć skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia wody do parametrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach.

O podjętych działaniach należy pisemnie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach **do dnia 20.10.2025 r.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przypomina, iż zgodnie z przepisem § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia, zarządzający pływalnią informuje w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią o przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wynikach badań próbek wody pobranych w dniu 17.09.2025 r. w Pływalni Miejskiej przy ul Kilińskiego 75a w Konstantynowie o podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach
Małgorzata Sumińska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Pabianicach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują

1.adresat – 1 egz

2.a/a – 1 egz.